

Ficha técnica com cota volume
 Quinta, 24 de Setembro de 2020 as 7:41:12 PM

Açude 991	Descrição UTINGA NOVO		Capacidade Máxima 9.407.968	
Rio Utinga		Bacia Hidrográfica GL2		
Localidade		Município IPOJUCA		
Instituição COMPESA				
Tipo de Material TERRA HOMO		Área 14		
Cota Coroamento	66,00	Extensão Coroamento	0	
Cota Sangradouro	63,00	Extensão Sangradouro	0	
Cota Tomada Dágua	47,00	Diametro Tomada Dágua	0	
Cota Descarga Dágua	46,00	Diametro Descarga Dágua	0	
Volume Morto	2.240	Ano Construção	1993	Uso do Açude ABASTECIMENTO
Possui Curva Cota Volume ?	S	Reservatório Monitorado ?	S	
Instituição Monitoramento	APAC	Número Réguas Instaladas	0	
Cota Volume				
Cota (m)	Área (m²)	Volume (m³)		
45,50	54	7,44		
46,00	189	59,36		
47,00	4.121	2.239,98		
48,00	14.480	11.526,16		
49,00	27.213	32.038,01		
50,00	49.524	69.650,24		
51,00	71.137	130.137,55		
52,00	101.063	215.691,06		
53,00	152.379	336.334,36		
54,00	241.494	533.752,63		
55,00	351.859	815.023,83		
56,00	521.432	1.244.600,59		
57,00	700.941	1.837.054,94		
58,00	891.456	2.632.047,82		
59,00	1.089.005	3.614.886,21		
60,00	1.273.116	4.794.774,29		
61,00	1.517.421	6.180.157,75		
62,00	1.620.630	7.760.960,76		
63,00	1.662.160	9.407.968,66		